

Abwassertechnische Anforderungen an die Entwässerung von Einzelbauvorhaben
in den Ortsteilen der Stadt Weismain

Stand: 25.09.2023	Anforderungsstufen			Anforderungen an die Reinigung	Bemerkungen
	I	II	III		
	Anschluss an eine kommunale Kläranlage				
	vollzogen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen		
Begutachtung KKA durch					
Ortsteile			PSW	WWA	
Weismain	x				
Altendorf	x				
Arnstein	x				
Berghaus		x		Ablaufklassen C, +H <u>alternativ zu +H</u> : breitflächige Versickerung über die belebte Bodenzone mit mind. 1,5 m ² /EW (Mindestfläche 6 m ²) über mind. 20 cm Oberboden, Beschickung intermittierend;	
Bernreuth	x				
Buckendorf	x				
Ehrhardsmühle	x				
Erlach	x				
Fesselsdorf	x				
Frankenberg	x				
Geutenreuth	x				
Giechkröttendorf	x				
Görau	x				
Großziegenfeld	x				
Herbstmühle	x				
Kaspauer	x				
Kleinziegenfeld	x				
Kordigast		x		Ablaufklassen C, +H <u>alternativ zu +H</u> : breitflächige Versickerung über die belebte Bodenzone mit mind. 1,5 m ² /EW (Mindestfläche 6 m ²) über mind. 20 cm Oberboden, Beschickung intermittierend;	
Krassach	x				
Krassacher Mühle	x				
Lochhaus			x		Anwesen Fl.-Nr. 2209, Gmkg. Weismain, Lage im WSG
Modschiedel	x				
Mosenberg	x				
Neudorf	x				
Niesten	x				
Oberloch		x		Ablaufklasse C	
Schammendorf	x				
Schrepfersmühle	x				
Schwarzsmühle	x				
Seubersdorf	x				
Siedamsdorf	x				
Stoffelsmühle	x				
Waltersberg	x				
Waßmannsmühle	x				
Weiden	x				
Weihersmühle	x				
Wohnsig	x				
Wunkendorf	x				

Abwassertechnische Anforderungen an die Entwässerung von Einzelbauvortaben
in den Ortsteilen der Stadt Weismain

Stand: 25.09.2023	Anforderungsstufen			Anforderungen an die Reinigung	Bemerkungen
	I	II	III		
	Anschluss an eine kommunale Kläranlage				
	vollzogen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen		
	Begutachtung KKA durch				
	PSW	WWA			
Ortsteile					

Einzelanwesen Fl.-Nr. 764/0, Gmkg. Buckendorf		x		Ablaufklassen C, +H <u>alternativ zu +H</u> ; breitflächige Versickerung über die belebte Bodenzone mit mind. 1,5 m ² /EW (Mindestfläche 6 m ²) über mind. 20 cm Oberboden, Beschickung intermittierend;	
Einzelanwesen Fl.-Nr. 420/0, Gmkg. Großzügenfeld		x		Ablaufklassen C, +H <u>alternativ zu +H</u> ; breitflächige Versickerung über die belebte Bodenzone mit mind. 1,5 m ² /EW (Mindestfläche 6 m ²) über mind. 20 cm Oberboden, Beschickung intermittierend;	
Einzelanwesen Fl.-Nr. 356/0, Gmkg. Weiden		x		Ablaufklassen C, +H <u>alternativ zu +H</u> ; breitflächige Versickerung über die belebte Bodenzone mit mind. 1,5 m ² /EW (Mindestfläche 6 m ²) über mind. 20 cm Oberboden, Beschickung intermittierend;	
Einzelanwesen Fl.-Nr. 424/0, Gmkg. Weismain		x		Ablaufklasse C	

ERLÄUTERUNG

Abwassertechnische Anforderungsstufen an die Entwässerung von Einzelbauvorhaben:

- I Anforderungen werden durch Anschluss an eine leistungsfähige kommunale Kläranlage erfüllt
- II Reinigung des Schmutzwassers in einer mechanisch-biologisch wirkenden Kleinkläranlage (KKA)
- III fachliche Einzelfallbeurteilung durch das Wasserwirtschaftsamt (WWA)

Anforderungen an die Kleinkläranlagen:

Ablaufklassen :

Kleinkläranlagen dienen der Behandlung häuslichen Schmutzwassers mit dem Reinigungsziel der Kohlenstoffelimination entsprechend Anhang 1 Teil C Größenklasse 1 der Abwassertechnischen Verordnung (Ablaufklasse C). Darüber hinaus können zum Schutz besonders sensibler Gewässer (Vereinbarkeit der Einleitung mit den Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen nach § 57 Abs. 1 Ziffer 2 WHG) im Einzelfall über die Mindestanforderungen der Abwassertechnischen Verordnung (AbwV) hinaus weitergehende Reinigungsanforderungen für Nitrifikation, Denitrifikation, Phosphorelimination und Hygienisierung erforderlich sein.

Auf folgende Ablaufklassen kann Bezug genommen werden:

- C Kohlenstoffelimination (Mindestanforderungen, Anhang 1 Teil C der AbwV)
- N Kohlenstoffelimination und Nitrifikation
- D Kohlenstoffelimination, Nitrifikation und partielle Denitrifikation
- +P zusätzliche Phosphorelimination
- +H zusätzliche Hygienisierung

Für die Begutachtung ist das Vorliegen ausreichender Ablaufkonzentrationen entsprechend den Ablaufklassen nach DWA-A 221 (siehe Kapitel 4, Tabelle 1) vom Hersteller beziehungsweise Planer nachvollziehbar nachzuweisen. Der Gutachter hat im Gutachten zum Wasserrechtsantrag zu bestätigen, dass ein plausibler Nachweis geführt wurde, dass die Anlage geeignet ist, die geforderten Anforderungen einzuhalten.

Sanierungsfristen :

Entsprechen bestehende Kleinkläranlagen nicht dem geforderten Anforderungsniveau sind Anpassungsmaßnahmen nach § 60 Abs. 2 WHG innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.

Für bestehende Kleinkläranlagen, die bereits den Mindestanforderungen gemäß Anhang 1 Teil C der Abwassertechnischen Verordnung (Ablaufklasse C) genügen, ist eine Ertüchtigung der Anlage dann angezeigt, wenn die Nutzungsdauer der Bestandsanlage abgelaufen ist und eine Erneuerung der Abwasserbehandlung von Grund auf notwendig wird.

Versickerungsanlagen :

Versickerungseinrichtungen sind gemäß DIN 4261 Teil 5 zu planen, zu betreiben und zu warten.

WWA Kronach
aufgestellt am: 25.09.2023

Kenntnis genommen und anerkannt:

