

Bieterfragen



zum Vergabeverfahren nach VOL

Maßnahme:

Lieferung von 800 t Norm-Holzpellets für die Staatl. Berufsschule Lichtenfels im Zeitraum vom 01.11.2020 bis 31.10.2023

Maßnahmennummer:

12-9442.1/2020

Bieterfrage 1:

In Nr. 3.3 des Leistungsverzeichnisses ist aufgeführt, dass keine 3-Achser-LKW für die Anlieferung der Pellets eingesetzt werden können. Ist dies wirklich zutreffend, da viele Unternehmer für die Anlieferung von Holzpellets ausschließlich 3-Achser einsetzen?

Antwort:

Die Anlieferung mit einem 3-Achser-LKW stellt für erfahrene Fahrer kein Problem dar. Es können daher für die Anlieferung durchaus 3-Achser-LKWs eingesetzt werden.

Bieterfrage 2:

Nach Nr. 3.7 des Leistungsverzeichnisses liegen der Preisgleitklausel die Erzeuger-/Verbraucherpreisindizes des Statistischen Bundesamt zugrunde. Können hierfür auch andere Indizes herangezogen werden (z.B. C.A.R.M.E.N, DEPV etc.)?

Antwort:

Der Preisgleitklausel liegen ausschließlich die Indizes des Statistischen Bundesamt zugrunde.